


DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 13/04/2013

1. Dystrybutor wyrobu : **TSV GROUP Sp. z o.o.**
ul. Kołobrzeska 52B/9, 05-510 Konstancin-Jeziorna
2. Nazwa wyrobu: **Zasuwy burzowe w zakresie średnic Ø75 - Ø315;**
producent **PESTAN d.o.o., Serbia ;**
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 25.21**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do kanalizacji beźciśnieniowej (maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bara), do montażu na rurach kanalizacyjnych odpływowych i tym samym nie przeznaczone do montażu na urządzeniach chłodniczych i grzewczych.
Temperatura wody odpływowej maksymalnie do 95 °C.
5. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 13564-1:2004** - „Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1:Wymagania” - Polski Komitet Normalizacyjny 2004r.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **Obszar stosowania UD**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punktach 5.

Konstancin-Jeziorna, 02.04.2013 r.


Podpis

Elżbieta Siatkowska
Członek Zarządu TSV GROUP Sp. z o.o.

TSV GROUP Sp. z o.o.
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Kołobrzeska 52B lok. 9
NIP: 123-111-80-38 REGON: 141022274