

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0482/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury i kształtki z polipropylenu random PP-R, w tym rury jednorodne, rury wielowarstwowe stabi, rury wielowarstwowe stabi glass, kształtki i zawory**

Zawierający / containing: polipropylen: RA130E-8427(Borealis, Dania),Innopol CS 4-8000(Inno-Comp - Węgry) Vestolen P 9421 (SABIC SALES Europe - Holandia), mosiądz Mo59; folię aluminiową/włókno szkalne

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służącej do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zamontowaniu, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:

PRAWTECH Sp z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 43



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PRAWTECH Sp z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-06-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-06-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 czerwca 2015

The date of issue of the certificate: 30th June 2015

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska